



Bartrina 1090—Francisco Alvarez- Moreno  
Buenos aires .-Tel (5411) 5607-1106  
[administracion@prober.com.ar](mailto:administracion@prober.com.ar)  
[www.prober.com.ar](http://www.prober.com.ar)

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Código:CA-LAB-MP

Versión:00

Vigencia:01-05-2020

Producto: **POLICLORURO DE ALUMINIO**

Fecha de Análisis: 15/01/2025

Lote Original: 16002T

Lote: MP250150

Fecha de vencimiento: 15/09/2025

<u>Análisis</u>	<u>Especificaciones</u>	<u>Resultado</u>
Óxidos de Aluminio	16-18g/100g	17,2g/100g
Basicidad	37-43 g/100g	40,1 g/100g
Cloruros	19,5-23 g/100g	21,1 g/100g
Densidad	1,36-1,38 g/cm <sup>3</sup>	1,376 g/cm <sup>3</sup>
Turbidez	<16 NTU	2,8 NTU
Aspecto	Líquido color ámbar	Cumple

Los datos plasmados son copia fiel del certificado proveedor.